

DIRETORIA DE SANEAMENTO-DISAN

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: OUTUBRO DE 2025

**ASSUNTO: CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EMPREENDIDAS PELA
DIRETORIA DE SANEAMENTO.**

I – ATRIBUIÇÕES DA DISAN

A Diretoria de Saneamento (DISAN) da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental-ACFOR é responsável pela execução das ações de regulação, fiscalização e controle dos serviços públicos prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE conforme Contrato de Programa firmado entre essa Concessionária e o Município de Fortaleza, por intermédio da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos.

II - EQUIPE TÉCNICA

- 01 Diretor com graduação em Agronomia.
- 01 Engenheira Civil do quadro da PMF à disposição desta agência.
- 01 Engenheira Química com mestrado em saneamento do quadro da PMF à disposição desta agência.
- 01 Direção e Assessoria Superior (com formação em Engenharia Ambiental e Sanitária).
- 01 Suporte administrativo especializado (terceirizado) com formação em direito (advogado).
- 01 Apoio administrativo (terceirizado).
- 03 Estagiários (Engenharia Ambiental e Sanitária).

III – AÇÕES REALIZADAS

A ACFOR fiscaliza regularmente as atividades e os serviços prestados pela CAGECE. Essas fiscalizações podem ser consequência de denúncias feitas por usuários ou em função do calendário regular de fiscalizações definido pela Agência. Cada Fiscalização realizada pela ACFOR gera um relatório sobre a possível não conformidade objeto da denúncia ou de constatação *in loco*.

Abaixo apresentamos os quadros com quantitativos de Relatórios de Fiscalização, com as respectivas desconformidades e divididos por água e esgoto, que foram elaborados a partir de vistorias em campo realizadas no mês de OUTUBRO DE 2025.

**III. 1 – RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADOS AO COMPONENTE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO	QUANTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
----------------------------	---------------	-------------

(TIPOLOGIA)		
Vazamento	05	1.Av. Independência, Q. Cunha 2.Av. Historiador Rdo. Girão, Praia de Iracema 3.Rua Alcides Gerardi, Conj. Palmeiras. 4.Av. Ant. Magalhães, Lagoa Redonda. 5.Av. Sen. Fernandes Távora, Jóquei Clube
Total	05	-

- Descrição da tipologia (Vazamento): afloramento de água da rede de abastecimento para a superfície, causado por falha em um ou mais componentes do sistema de abastecimento.

III. 2 - RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADOS AO COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO (TIPOLOGIA)	QUANTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Extravasamento	02	1.Rua 16. Quadra 15, Pref. José Walter. 2.Av. Ant. Sales, Dionísio Torres.
Fuga	01	Rua Tavares Coutinho, Varjota
Não envio de documentação de obra	01	Obra de esgotamento sanitário em execução na Rua Cel. Joaquim Franklin, Ant. Bezerra.
Total	04	-

- Descrição das tipologias:
 - . Extravasamento – vazamento ou transbordamento de esgoto da rede coletora para a superfície, causado por obstruções na tubulação ou sobrecarga do sistema.
 - . Fuga – depressão na pavimentação causada por uma fissura em um dos componentes da rede de esgotamento sanitário, através da qual o material que dá sustentação ao pavimento é carregado (“foge”) podendo ocasionar uma cavidade (buraco) de pequena ou grande dimensão.

. Não envio de documentação de obra – documentos comprobatórios oficiais que permitam autorizar a execução de obra por parte da Concessionária.

IV - NOTIFICAÇÕES EMITIDAS

Quando as fiscalizações identificam uma falha no serviço de responsabilidade da Concessionária, a Agência emite uma notificação para que sejam adotadas as medidas saneadoras do problema.

ÁGUA E ESGOTO	QUANTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Extravasamento	01	Constante dos quadros anteriores.
Fuga	01	
Não envio de relatórios de acompanhamento de obra	01	
Vazamento	05	
Total	08	-

V- AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS POR TIPOLOGIA DE INFRAÇÃO.

Quando se constata que a Concessionária não saneou o problema que foi objeto da notificação, a ACFOR procede à devida autuação informando a natureza da sanção que será aplicada, podendo ser: advertência ou multa por infração leve, moderada ou grave.

AUTUAÇÕES (TIPO)	QUANTIFICAÇÃO	NATUREZA DA SANÇÃO
Desconformidade na pavimentação	01	Multa. Valor: R\$ 12.408,65
Extravasamento	03	Multa. Valor: R\$ 72.506,33/cada.
Vazamento	03	Multa. Valor: 72.506,33/cada.
Total	07	R\$ 447.446,63

Fortaleza, 31 de outubro de 2025.

Aloisio Costa Maia
Diretor de Saneamento - ACFOR



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número K7ADN1ZN

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 4827290 e código K7ADN1ZN

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: ALOISIO COSTA MAIA em 31/10/2025